



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P45/4122  
sott. 54/9

Roma 12 FEB. 2003

Alla MONVIR& GALLINI S.r.l.  
Via dell'Industria n. 44  
20083 - VIGANO DI GAGGIANO (MI)

OGGETTO: Porta scorrevole verticalmente denominata "DYNACO"- Parere sulla rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 547/1955.

Con riferimento al quesito indicato a margine, questo Ufficio, tenuto conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, ritiene che il dispositivo di chiusura proposto da Codesta Società possa essere utilizzato in corrispondenza delle uscite di emergenza con le seguenti condizioni:

- sia escluso l'utilizzo del sistema di chiusura in esame presso attività destinate alla collettività o soggette ad affollamento di persone;
- sia fornita un'adeguata informazione sul sistema di apertura a spinta in caso di emergenza ai lavoratori dipendenti ed a chiunque abbia accesso ai locali;
- sia applicata sull'elemento di chiusura idonea segnaletica ed evidenzi la zona ove è necessario esercitare la pressione;
- sia eliminata ogni soglia a pavimento in corrispondenza del dispositivo di chiusura che possa determinare pericolo di inciampo;
- siano assicurate, mediante l'apertura ottenuta con taglio a T, le dimensioni minime delle vie di esodo richieste dalla normativa, in tutte le possibili situazioni in cui il dispositivo di azionamento dell'elemento di chiusura possa rimanere bloccato;
- sia esclusa l'eventualità che, in caso di deflusso in emergenza, il taglio verticale si realizzi in maniera non completa nella parte bassa con conseguente pericolo di inciampo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(FERRARO)

