



Uta 800 m³/h

Rev. 00
Edizione 2008

Cliente: SCE srl
Cantiere:
Impianto: UTA 800 mc/h
Destinazione:





Data: 26/06/2009

Sez. filtrante Acrilico ond.	efficienza	G	4
	dimensioni (b x h x s)	mm	400x400x48 n.1
	dimensioni (b x h x s)	mm	
	dimensioni (b x h x s)	mm	

Batteria di raffreddamento	Struttura	modello		PT60AF 6R 5T 350A 2,5P 1NC Cu-Al
		dimensioni (b x h x s)	mm	350x300x220
		ranghi	n.	6
		passo alette	mm	2,5
		diametro collettori	pollici	3/4"
		potenzialità	kW	7,61
	Fluido int.	portata	l/h	1300
		temperatura in ingresso	°C	7
		temperatura in uscita	°C	12
		perdita di carico	kPa	8,6
	Aria	velocità	m/s	2,12
		temperatura in ingresso	°C	32 - 50% u.r.
		temperatura in uscita	°C	15,3 - 91% u.r.
		perdita di carico	Pa	84

Batteria di post-riscaldamento	Struttura	modello		PT60AC 4R 5T 350A 2,5P 1NC Cu-Al
		dimensioni (b x h x s)	mm	350x300x160
		ranghi	n.	4
		passo alette	mm	2,5
		diametro collettori	pollici	3/4"
		potenzialità	kW	4,12
	Fluido int.	portata	l/h	720
		temperatura in ingresso	°C	40
		temperatura in uscita	°C	35
		perdita di carico	kPa	11,1
	Aria	velocità	m/s	2,12
		temperatura in ingresso	°C	13 - 85% u.r.
		temperatura in uscita	°C	28,1 - 33% u.r.
		perdita di carico	Pa	39

Gruppo vent. di mandata	modello		DDM 9/7 codice 6M02U9
	portata	mc/h	800
	pressione statica totale/utile	Pa	340 - 100
	potenza nominale	W	350 (4 poli)
	tensione di alimentazione	V	400
	assorbimento	A	3,1 (ventilatore a tre velocità)



LA POSIZIONE DEL FORO DI MANDATA SI INTENDE INDICATIVA
Tolleranza ± 2 cm

PANNELLI:

Lam. zincata + poliuretano sp. 25mm + Lam. zincata

PANNELLI SEZIONE VENTILANTE:

Lam. zincata+lana minerale sp. 25mm+Lamiera forata

SERRANDA in alluminio (motorizzabile)

GRIGLIA in alluminio passo 25mm

VASCA RACCOLTA CONDENZA in lamiera zincata con
trattamento antialga

Agg. N°	Data	Oggetto Modifica	Dis.	Velio
3				
2				
1				
fair aeraulica <small>AVANCEE AIR TREATMENT</small>				
FAIT Aeraulica srl <small>Via Farnese 1, Strada 16 35010 Arzengo di S. Giusto della Padovana (PD) Tel. 049/750200 Fax 049/750204 E-mail: info@fairaerulica.com</small>				
SCE srl			Scala	1:20
UTA 800 mc/h			Prodotto	26/06/09
SCE srl			Disegnato	26/06/09
SCE srl			Verificato	26/06/09
SCE srl			Stampato	1/1

A REVISIONI DI LEGGE SI PRESERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURRE O RENDERE COPIABILE IN TUTTA AUTOREGOLAZIONE.