



dell'incendio all'interno della stessa attività e verso altre attività.

Per quanto riguarda la limitazione della propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, poiché è prevista la presenza di una **unica scala, la stessa avrà caratteristiche di filtro, secondo le indicazioni della tabella S.4-20 dell'allegato al D.M. 18/10/2019,** al fine di costituire porzione omessa di corridoio cieco; pertanto, ogni piano della struttura ambulatoriale costituirà